



Celsium Spółka z o.o.

Zalacznik Nr 4

Wzeln ciepły dwufunkcyjny c.o. - c.w.u.
wymagany schemat ideowy

Oznaczenia

FOM	odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW - filtr siatkowy, mufowy)
NWP	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
NWPcw	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.
PC	pompa cyrkulacyjna inst. c.w.u.
PO	pompa obiegowa inst. c.o.
RC1, RC2	reduktory ciśnienia
RRC1, RRC2	regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
STCW	stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej
c1, c2	przetworniki przepływu ciepłomierzy
w1, w2	wodomierze z nadajnikami impulsów
pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm	