



Rzędne terenu [m npm]	237,30	237,30	237,30	235,55			235,50	235,50	235,50
Rzędne ułożenia rur [m npm]	236,64	236,64	234,73	234,73			234,50	234,50	234,50
Przykrycie rur [m]	0,53	0,53	2,44	0,60			0,87	0,87	0,87
Średnica / materiał Spadki [%]					2xDN50/125 preiz.				
Odległości [m]	2,5	3,5			90,0			13,0	2,0
	A-B		C				D	E	F

Wykaz działek: 130/3, 227/1, 8, 9/1, 9/2

Uwaga.
Rzędne terenu przyjęto orientacyjnie. Zachować należy rzędne istniejące i projektowane.
Głębokość ułożenia rurociągów dostosować do wykonania skrzyżowań z istn. infrastrukturą.

Obiekt	Przyłącze ciepłownicze do hali Nowy Manhattan		Rys. nr 3
Adres	Skarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia - Leśna		
Temat	Projekt wykonawczy przyłącza ciepłowniczego		Data 08.2021
Rysunek	Profil przyłącza		
Skala	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	
1:100/500			