



Celsium Spółka z o.o.

Zalacznik Nr 1

Wezel ciepły dwufunkcyjny c.o. - c.w.u.
wymagany schemat ideowy

Oznaczenia

| | |
|---|---|
| FOM | odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW - filtr siatkowy, mufowy) |
| NWP | naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. |
| NWPcww | naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. |
| PC | pompa cyrkulacyjna inst. c.w.u. |
| PO | pompa obiegowa inst. c.o. |
| RC1, RC2 | reduktory ciśnienia |
| RRC1, RRC2 | regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu |
| STCW | stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej |
| c1, c2 | przetworniki przepływu ciepłomierzy |
| w1, w2 | wodomierze z nadajnikami impulsów |
| pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm | |